



Шафа управління видаленням диму «ШУД-24»



Паспорт
АКПИ.422419.023-01ПС

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОБОТА

1.1 Шафа управління видаленням диму «ШУД-24» призначена для управління клапанами видалення диму з напругою живлення 24 В постійного струму в складі приладу приймально-контрольного пожежного адресного «CV1500», «CV2000» виробництва ТДВ «СКБ Електронмаш».

Шафа управління видаленням диму «ШУД-24» призначена для цілодобової безперервної роботи в закритих приміщеннях наземних стаціонарних об'єктів.

2 ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1 Шафа управління видалення диму відповідає вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання та вимогам ДСТУ EN54-18.

2.2 Система управління якістю на підприємстві сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

2.3 Копії сертифікатів знаходяться на сайті <http://www.chelmash.com.ua>

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Позначення	Найменування	Кількість, шт.	Примітки
1. АКПИ.422419.020-01	Шафа управління видаленням диму «ШУД-24»	1	
2. АКПИ.422419.020-01ПС	Шафа управління видаленням диму «ШУД-24». Паспорт	1	
	Акумуляторні батареї (12В 4.5 А·год)		1,2
	<i>Комплект приладдя</i>		
	Ключ шестигранний 2,5 мм	1	
	Мініджампер МЖ	5	

Примітки. 1. Акумулятори кислотно-свинцевого типу герметичні необслуговувані – 2 шт. Рекомендується придбавати за місцем експлуатації. Транспортуються тільки в окремій упаковці.
2. За умовами окремого замовлення.

4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

4.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність виробу вимогам технічної документації при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації, а також вимог до монтажу, наведених в експлуатаційній документації на виріб.

4.2 Гарантійний термін експлуатації виробу 18 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше ніж 24 місяці з дня відвантаження з підприємством-виробником.

4.3 Гарантійний термін зберігання виробу в заводській упаковці підприємства-виробника 12 місяців з дати виготовлення за умови дотримання правил зберігання.

4.4 Вироби, у яких під час гарантійного терміну експлуатації за умови дотримання правил експлуатації і монтажу буде виявлено невідповідність вимогам цього паспорта, замінюються або ремонтуються підприємством-виробником.

4.5 Вимога (претензія) споживача (покупця) до виробника продукції (постачальника) про усунення виявлених недоліків (дефектів і (або) некомплектність) в поставленій (проданій) йому продукції, оформляється у вигляді заяви, листа, інш. документа з додаванням цього паспорта.

4.6 Претензія приймається (визнається), якщо дефекти викликані конструктивно-технологічними недоліками виробу та комплектуючих його елементів. Претензія відхиляється, якщо дефекти пов'язані з неправильною експлуатацією приладу або, при додатковому дослідженні, дефекти не підтверджуються.

4.7 Забороняється будь-яке втручання в схему або конструкцію виробу. При порушенні даної вимоги гарантії та відповідальність виробника втрачають силу.

4.8 За будь-яку шкоду, викликану порушенням правил експлуатації та перевірки, експлуатацією несправного виробу або неправильно виконаним монтажем системи пожежної сигналізації та автоматики, підприємство-виробник відповідальності не несе.

5 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Шафа управління видаленням диму «ШУД-24» заводський номер _____ виготовлена та прийнята відповідно до діючої технічної документації і визнана придатною для експлуатації.

Дата виготовлення _____
(місяць, рік)

Відповідальний за приймання _____
(особистий підпис)

М. П.

6 СВДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Шафа управління видаленням диму «ШУД-24» заводський номер _____ упакована відповідно до вимог, передбачених діючою технічною документацією.

Дата пакування _____
(місяць, рік)

Пакувальник _____
(особистий підпис)



УВАГА !!!

Більш детальна інформація з будови виробу, встановленню, підготовці його до роботи та порядку роботи з ним знаходиться в інструкції з експлуатації АКПИ.422419.023IE (розміщена на сайті <http://www.chelmash.com.ua>, перехід за QR-кодом).

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Транспортування виробів в упаковці підприємства-виробника повинно проводитися відповідно до вимог ГОСТ 15150 та цього паспорта.

7.2 Вироби в упаковці підприємства-виробника дозволяється транспортувати на будь-яку відстань автомобільним і залізничним транспортом (в закритих транспортних засобах), авіаційним транспортом (в опалюваних герметизованих відсіках), водним транспортом (в закритих трюмах). Транспортування повинно здійснюватися відповідно до правил перевезень, що діють на кожному виді транспорту.

7.3 Умови транспортування повинні відповідати:

- в частині впливу кліматичних факторів умовам 5 ГОСТ 15150;
- в частині впливу механічних факторів вимогам віброміцності по ДСТУ EN54-2.

7.4 Розташування і кріплення в транспортних засобах коробок з виробами повинні забезпечувати їх стійке положення, виключати можливість зміщення та удари один об одного, а також об стінки транспортних засобів.

7.5 Умови зберігання виробів по групі 1 ГОСТ 15150 в упаковці підприємства-виробника з урахуванням вимог, визначених маніпуляційними знаками «КРИХКЕ - ОБЕРЕЖНО», «БЕРЕГТИ ВІД ВОЛОГИ».

7.6 Складування виробів в упаковці виробника допускається у вигляді штабелів з урахуванням дотримання вимог маніпуляційних знаків «ВЕРХ», «штабелювання ОБМЕЖЕНО».

7.7 Розміщення упакованих виробів на відстані ближче 0,5 м від джерел тепла забороняється.

7.8 У приміщеннях для зберігання виробів не повинно бути агресивних домішок (парів кислот, лугів), що викликають корозію.

7.9 Розпакування виробів, що транспортуються в холодний період, необхідно проводити в опалювальному приміщенні, попередньо витримавши їх в нерозпакованому вигляді в нормальних умовах протягом 6 годин.

8 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

8.1 Після закінчення терміну служби виробу або неможливості провести його ремонт, виріб необхідно демонтувати (зняти з обладнання) та утилізувати.

8.2 Вироби і його складові компоненти не належать до побутових відходів. Для утилізації виробів звернутися до спеціалізованих підприємств з утилізації продукції радіоелектронної промисловості.

ПІДПРИЄМСТВО-ВИРОБНИК

ТДВ «СКБ Електронмаш»
вул. Головна, 265Б, м. Чернівці, Україна 58018
тел. (0372) 550429, (0372) 581099
факс (0372) 581064
e-mail: spau@chelmash.com.ua
<http://www.chelmash.com.ua>
Версія 001
25.11.2022

