

Прилад приймально-контрольний пожежний

Прилад призначений для:

- приймання та оброблення інформації від пожежних сповіщувачів;
- вироблення сигналів оповіщення:
 - про можливість виникнення пожежі;
 - про виникнення пожежі;
 - про несправності в системі як для безпосереднього сприйняття оператором, так і для передачі сигналів та видачі команд на інші пристрої.

Інформаційна ємність приладу (кількість шлейфів сигналізації) - 4.

Інформативність приладу (кількість видів повідомлень) не менше ніж 8.

**Характеристики приладу, що забезпечуються
мікропроцесорною системою управління**

Прилад забезпечує необмежений доступ до спостереження за інформацією і чотирирівневий доступ до перегляду та управління налаштуваннями, перегляду журналу подій.

Загальна кількість користувачів (паролів) - 8.

Прилад дозволяє налаштовувати режими роботи кожного ШС, незалежно вмикати / вимикати ШС, виходи, комунікатор, налаштовувати режими роботи кожного з виходів і реле.

Повідомлення виводяться на панель управління та індикації. Введення інформації здійснюється з клавіатури.

При використанні програмного забезпечення «Варта Конфігуратор» налаштування GSM комунікатора приладу, запис і запам'ятовування конфігурації здійснюється з персонального комп'ютера.

Поточні дані стану ШС і налаштувань приладу запам'ятовуються в енергонезалежній пам'яті.

Незалежний вузол реального часу дозволяє вести запис і перегляд подій в хронологічній послідовності з прив'язкою до введених дати і часу.

Журнал подій дозволяє зберігати в енергонезалежній пам'яті та переглядати зміни стану приладу.