



Блок ввода-вывода адресный БВВ-А-02-01

Паспорт АКПИ.426436.012-03ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок ввода-вывода адресный «БВВ-А-02-01» предназначен для передачи состояний безадресных пожарных приборов в адресный шлейф сигнализации выполненного на базе компонентов систем пожарных и управления адресных «Варта-Адрес» производства ОДО «СКБ Электронмаш».

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------------------------|---|------|--------------------------------|
| 1.АКПИ.426436.012-03 | Блок согласования приборов адресный «БВВ-А-02-01» | | |
| 2.АКПИ.426436.012-03ПС | Блок согласования приборов адресный «БВВ-А-02-01». Паспорт | 1 | на 5 блоков, но не менее 1 шт. |
| 3.АКПИ.426436.012-03РЭ | Блок согласования приборов адресный «БВВ-А-02-01» Руководство по эксплуатации | 1 | на 5 блоков, но не менее 1 шт. |

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока ввода-вывода адресного «БВВ-А-02-01» требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований к монтажу, приведенных в эксплуатационной документации на блок.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации блока 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.3 Блоки, у которых во время гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям настоящего паспорта, заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

3.4 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию блока. При нарушении данного требования гарантии и ответственность изготовителя теряют силу независимо от срока нарушения.

3.5 Неописанные в настоящем паспорте гарантии, а также требования к наличию и выполнению не оговоренных в руководстве по эксплуатации технических характеристик недействительны.

3.6 За любой ущерб, вызванный нарушением правил эксплуатации и проверки, эксплуатацией неисправного блока или неправильно выполненным монтажом системы пожарной сигнализации или автоматики, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блоки блока ввода-вывода адресного «БВВ-А-02-01» АКПИ.426436.012-03 заводские номера

изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.
Дата изготовления _____

М. П.

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

Система управления качеством на предприятии
сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Certificate expiry 22 November 2014
Certificate number UA226739
Certificate since 18 August 2005

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОДО «СКБ Электронмаш»
ул. Головна, 265Б,
г. Черновцы,
Украина 58018
тел/факс (03722) 40639
e-mail: spau@chelmash.com.ua
<http://www.chelmash.com.ua>