



## Извещатель пожарный дымовой адресный ИПД-А

Паспорт АКПИ.425238.005ПС  
Сертификат соответствия № UA1.016.0030707-11  
действителен до 10.03.2016 г.,  
выдан Государственным центром сертификации МЧС Украины



### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель пожарный дымовой адресный «ИПД-А» ТУ У 31.6-22847240-005:2007 предназначен для обнаружения загораний в закрытых помещениях зданий и сооружений, сопровождающихся выделением дыма, и применения в адресных установках пожарной сигнализации и автоматики на базе компонентов систем пожарных и управления адресных «Варта-Адрес» производства ОДО «СКБ Электронмаш».

Извещатели пожарные дымовые адресные «ИПД-А» соответствуют требованиям ДСТУ EN 54-7:2004 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – Частина 7. Сповіслювачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000 (IDT)) (ДСТУ EN 54-7:2004 – СИСТЕМИ ПОЖАРНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – Часть 7. Извещатели пожарные дымовые точечные рассеянного света, пропущенного света или ионизационные (EN 54-7:2000 (IDT))).

### 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1. АКПИ.425238.005	Извещатель пожарный дымовой адресный «ИПД-А»		см. раздел 4
2. АКПИ.724222.007	Основание		по одному на каждый извещатель
2. АКПИ.725237.001	Колпачок защитный		По отдельному заказу
3. АКПИ.425921.001	Монтажный комплект		По отдельному заказу
4. АКПИ.425921.005	Комплект монтажных частей извещателя адресного запотолочного		По отдельному заказу
5.	Щуп тестовый (булавка: диаметр 0,95 мм макс., длина 28 мм мин.)	2	на упаковку, не менее
6. АКПИ.425238.005ПС	Извещатель пожарный дымовой адресный «ИПД-А». Паспорт	1	на упаковку, но не менее 1 шт.
7. АКПИ.425238.005РЭ	Извещатель пожарный дымовой адресный «ИПД-А». Руководство по эксплуатации	1	на упаковку, но не менее 1 шт.

### 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя пожарного дымового адресного «ИПД-А» требованиям ТУ У 31.6-22847240-005:2007 и действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований к монтажу, приведенных в эксплуатационной документации на извещатель.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации извещателя 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.3 Гарантийный срок хранения извещателя в заводской упаковке предприятия-изготовителя 12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

3.4 Извещатели, у которых во время гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям ТУ У 31.6-22847240-005:2007 и настоящего паспорта, заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

3.5 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию извещателя. При нарушении данного требования гарантии и ответственность изготовителя теряют силу независимо от срока нарушения.

3.6 Неописанные в настоящем паспорте гарантии, а также требования к наличию и выполнению не оговоренных в руководстве по эксплуатации технических характеристик недействительны.

3.7 За любой ущерб, вызванный нарушением правил эксплуатации и проверки, эксплуатацией неисправного извещателя или неправильно выполненным монтажом системы пожарной сигнализации или автоматики, предприятие-изготовитель ответственности не несет

#### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный дымовой адресный «ИПД-А» АКПИ.425238.005 заводские номера \_\_\_\_\_

изготовлен и принят в соответствии с ТУ У 31.6-22847240-005:2007 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ М. П.

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный дымовой адресный «ИПД-А» АКПИ.425238.005 заводские номера \_\_\_\_\_

упакован ОДО «СКБ Электронмаш» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_ должность

\_\_\_\_\_ личная подпись

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ год, месяц, число

#### 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование извещателей в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и настоящего паспорта.

6.2 Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя разрешается транспортировать на любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в отапливаемых герметизированных отсеках), водным транспортом (в закрытых трюмах). Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующих на каждом виде транспорта.

6.3 Условия транспортирования должны соответствовать:

- в части воздействия климатических факторов условиям 5 ГОСТ 15150;
- в части воздействия механических факторов требованиям вибропрочности по ДСТУ EN54.

6.4 Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с извещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6.5 Условия хранения извещателей по группе 1 ГОСТ 15150 в упаковке предприятия-изготовителя с учетом требований, определенных манипуляционными знаками «ХРУПКОЕ - ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ».

6.6 Складирование извещателей в упаковке изготовителя допускается в виде штабелей с учетом выполнения требований манипуляционных знаков «ВЕРХ», «ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНО».

6.7 Размещение упакованных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от источников тепла запрещается.

6.8 В помещениях для хранения извещателей не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

6.9 Распаковку извещателей, транспортируемых в холодный период, необходимо проводить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав их в нераспакованном виде в нормальных условиях в течение 6 ч.

Система управления качеством на предприятии  
сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта

**ISO 9001:2008**

**BUREAU VERITAS CERTIFICATION**

**Certificate expiry 22 November 2014**

**Certificate number UA226739**

Certificate since 18 August 2005

#### **ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОДО «СКБ Электронмаш»

ул. Головна, 265Б,

г. Черновцы,

Украина 58018

тел/факс (03722) 40639

e-mail: spau@chelmash.com.ua

http://www.chelmash.com.ua